

Strzelce Wielkie, dnia 08.06.2016

ECO-TECH Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słoneczna 39A
83-021 WIŚLINA

Dotyczy: „Przyłącze wodociągowe dla projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo”

Warunki techniczne Nr 07/W/2016

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci i przyłącza wodociągowego pt. „Przyłącze wodociągowe dla projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo” z następującymi uwagami:

1. Sieć wodociągowa

- projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącego rurociągu z rur PVC średnicy 110 mm położonego w Gogolewie dz. nr 164
- trasę zaprojektować wzdłuż drogi dojazdowej od oczyszczalni
- sieć wodociągową wykonać z rur PEHD średnicy 110 mm
- zaprojektować hydranty nadziemne
- węzeł hydrantowy pobudować w sieć za pomocą trójników PEHD z zasuwanymi odcinającymi
- zaprojektować oznakowanie sieci i armatury
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

2. Przyłącze wodociągowe

- do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną oraz zasuwnych klinowych z miękkim uszczelnieniem;
- wcinka – nawiertka 110/50 z zasuwą, obudową i skrzynką
- wodomierz zaprojektować w studzienice wodomierzowej PVC średnicy 1000mm, za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

**MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK
Wodociągów i Kanalizacji
w STRZELCACH WIELKICH**
Hieronim Wujek