

Strzelce Wielkie, dnia 12.12.2018r.

Nr sprawy: 02/12/2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów budowlanych w roku 2019”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie informujemy:

Pytanie z dnia 12.12.2018r.

„W związku z przystąpieniem naszej firmy do złożenia oferty na dostawę materiałów budowlanych – nr sprawy 02/12/2018, uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów w Formularzu cenowym :

Część II – Dostawa materiałów żeliwnych (Załącznik nr 1a-część I) :

Poz. nr 2 - Hydrant podziemny DN 80 wydajność hydrantu 10dm³/s

Proszę o podanie wymaganego wkopu Rd który należy wycenić w niniejszym formularzu cenowym.


W tabeli zostały wymienione cztery głębokości wkopu.”


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny w formularzu cenowym: załącznik nr 1a – część I „Dostawa materiałów żeliwnych” w poz. nr 2 należy przyjąć głębokość wkopu Rd = 1000 mm

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PEŁNOMOCENIK

Krzysztof Summa

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski