

Nr sprawy: 01/04/2020

Strzelce Wielkie, dnia 16.04.2020r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdadniana Wody w m. Małgów - budowa zbiornika wody czystej”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania informujemy:

Pytanie z dnia 16.04.2020r.

„Ze względu na rozbieżności między w dokumentacją projektową a przedmiarem robót zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być płaszcz zewnętrzny zbiornika i czy ma być zabezpieczony powłokami malarskimi?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że płaszcz zewnętrzny zbiornika ma być wykonany z blachy trapezowej o grubości 0,50 mm ocynkowanej, powlekanej proszkowo, koloru niebieskiego (grubość powłoki 25 μ m).

W związku z powyższym zmianie ulega opis pozycji nr 13 w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym.

Pytanie z dnia 16.04.2020r.

„W przedmiarze inwestorskim dotyczącym przedmiotowego zadania podano w punkcie 2 dotyczącym robót ziemnych ilość mas ziemnych równą 2042,00m³.

Po analizie projektu stwierdzam że ilość mas ziemnych, koniecznych do wykonania podbudowy zbiornika wyniesie ca 40m³ i taką ilość prac planuję wycenić.

Proszę zatem o decyzję czy w kosztorysie ofertowym mogę skorygować tę wartość z 2042m³ na 40m³ przy założeniu że podbudowa zbiornika zostanie wykonana zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w pkt. 2 przedmiaru robót dotyczącym robót ziemnych ilość mas ziemnych powinna wynosić 20,420m³, a nie jak błędnie wskazano w przedmiarze robót 2042,000m³.


W związku z powyższym zmianie ulega obmiar poz. nr 2 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2020r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2020r. o godz. 12.00 .

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza aktualny przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

PEŁNOMOCNIK

Krzysztof Summa

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR**
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski