

LEGENDA:

- RUROCIĄG WODY SUROWEJ
- RUROCIĄG WODY NAPOWIETRZONEJ
- RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ
- RUROCIĄG WODY PŁUCZĄCEJ
- WODOMIERZ KOŁNIERZOWY MW
- MANOMETR
- PROJ. RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ
- POPŁUCZYNY
- RUROCIĄG Z POWIETRZEM
- INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- INSTALACJA PODCHLORYNU SODU
- ZASUWA KOŁNIERZOWA
- ZAWÓR ZWROTNY

OZNACZENIA:

Lp.	Nazwa materiałów	Szt.
1.	Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) DN800	1
2.	Filtr ciśnieniowy (odżelaziacz) DN1000	3
3.	Sprężarka powietrza WAN-ES	2
4.	Zbiornik hydroforowy 2,5m^3	4
5.	Wodomierz MW (DN100 woda surowa, DN80 woda do płukania, DN100 woda do sieci)	3
6.	Zawór do poboru próbek wody	2+1
7.	Pompy 65PJM180	1
8.	Pompy 80PJM230	1

Inwestor
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: PBW
Skala: 1:50
Data oprac.: Sierpień 2020r.

Nazwa obiektu: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Florynki
Adres obiektu: Florynki, dz. nr 16/1, obręb geodez. 0011 Niepart
Nazwa rysunku: RZUT SUW

Projektant sp. sanit.: inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Opracował: mgr inż. Marek Matusiak
Sprawdzający sp. sanit.: mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06

Rys nr. 8